




IBERDROLA



Red Eléctrica de España S.A.
Pº Conde de los Gaitanes, 177
28109 ALCOBENDAS (MADRID)

A la atención de D. Carlos Collantes Pérez-Ardá

Valencia, 8 de Enero de 2009

Muy Sres. Nuestros:

En el día de ayer, 7 de enero, se ha producido en la Ciudad de Valencia una incidencia en el cable de 66 kV denominado "Torrente-Noumoles 2", que ha provocado una sobrecarga en el cable de 66 kV "Torrente-Noumoles 1", que dejó, durante un período de tiempo, fuera de servicio dos transformadores de la Subestación de Noumoles, quedando la alimentación eléctrica a una amplia zona de la Ciudad de Valencia en situación precaria.

La reparación de dicho cable se estima, inicialmente, que puede demorarse en el tiempo, por lo que, por medio de la presente, se solicita a Red Eléctrica de España S.A. la conexión urgente de los transformadores 220/20 kV de la Subestación de Patraix, que dispone de todas las autorizaciones y permisos correspondientes, y resulta necesaria para la garantía del suministro de energía eléctrica en esa zona de la Ciudad de Valencia.

Lo que les comunicamos a cuantos efectos legales sean oportunos.

Atentamente,

M	D. G. Transporte	
	Orin.	Copia
P		X
DAP		
DRFHM		
DCRHM		
STP		
DAJ		
DGO		
DGAF		
ADGT		
DIMA		
DC		
DEI		X
DEIT		
Salvador Belat		
Halle Vela		

Francisco Raga Candel
Director Región Este
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.